

(様式 4-1水)

水道管工事検査チェックリスト(監督員)

水道管布設技術

考査項目	チェックリスト	良	やや良	普通	やや不良	不良
管 布 設	1 仕切弁、消火栓及びボックスの据付	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3
	2 管の継手接合並びに接合手順	/	/	0.7	0.5	0.3
	3 管の切断及び切断部の管端処理	/	/	0.7	0.5	0.3
	4 ポリエチレンスリーブの施工	/	/	0.7	0.5	0.3
	5 管明示テープ、埋設シートの施工	/	/	0.7	0.5	0.3
	6 通水準備	/	/	0.7	0.5	0.3
	7 廃止管	/	/	0.7	0.5	0.3
	8 給水管布設	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3
既設管連絡	1 断水計画	/	/	0.7	0.5	0.3
	2 断水、濁水広報	2.4	1.8	1.3	1.1	0.7
	3 既設管接続作業	2.8	2.0	1.4	1.2	0.7
	4 濁水放水作業	2.4	1.8	1.3	1.1	0.7
品質・出来形管理	1 配管図	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3
	2 継手チェックシート	/	/	0.7	0.5	0.3
	3 管理設管理図	2.6	1.9	1.3	1.1	0.6
計	/20点					

注) 計点は、小数第2位を四捨五入し、小数1位止めとする。

(様式 4-2水)

水道管工事検査チェックリスト(検査員)

施工管理技術

考查項目	チェックリスト	良	やや良	普通	やや不良	不良
施工管理状況	1 床掘工・管据付工	/	/	0.8	0.6	0.4
	2 管継手工	/	/	1.0	0.6	0.4
	3 消火栓設置工	/	/	0.8	0.6	0.4
	4 仕切弁設置工	/	/	0.8	0.6	0.4
	5 給水管切替工	2.0	1.3	0.8	0.6	0.4
	6 埋戻工	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4
	7 路盤工	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4
	8 舗装工	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4
	9 搬入資材の保管、取り扱い	/	/	0.8	0.6	0.4
出来形	1 完成図の内容	3.0	2.2	1.5	1.0	0.6
	2 管理設管理図の内容	3.0	2.2	1.5	1.0	0.6
	3 継手チェックシートの内容	/	/	0.8	0.6	0.4
出来栄え	1 仕切弁、消火栓等のボックスの据付	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4
その他	1 完成通知書の提出	/	/	1.0	0.6	0.4
計		/20点				

注) 計点は、小数第2位を四捨五入し、小数1位止めとする。