

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（気高地域）

検査項目	単位	下光元 水源	宝木水源	宿水源	常松瑞穂 水源	八幡水源	高江第1 水源	高江第2 水源 (休止中)	郡家第2 水源	殿水源	郡家水源	船磯水源
採水年月日		R7. 4. 16	R7. 4. 16	R7. 4. 16	R7. 4. 16	—	—	—	—	R7. 4. 16	—	—
天候	—	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	14	14	14	14	—	—	—	—	16	—	—
水温	℃	15	14	10	14	—	—	—	—	16	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
pH	—	6. 4	6. 7	6. 8	6. 6	—	—	—	—	6. 9	—	—
色度	度	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	R7. 5. 20	—	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20
天候	—	—	—	晴	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	—	25	—	26	26	26	26	25	25	27
水温	℃	—	—	13	—	19	17	18	16	16	17	15
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
pH	—	—	—	6. 9	—	7. 2	7. 2	6. 8	7. 2	6. 8	6. 1	6. 5
色度	度	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	—	—	<0. 5	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		—	—	R7. 6. 17	—	—	—	—	—	R7. 6. 17	—	—
天候	—	—	—	晴	—	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	—	—	27	—	—	—	—	—	27	—	—
水温	℃	—	—	14	—	—	—	—	—	17	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	—	7. 0	—	—	—	—	—	6. 5	—	—
色度	度	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	<0. 5	—	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		R7. 7. 23	R7. 7. 23	R7. 7. 23	R7. 7. 23	—	—	—	—	R7. 7. 23	—	—
天候	—	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	32	32	33	32	—	—	—	—	33	—	—
水温	℃	19	17	18	17	—	—	—	—	19	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
pH	—	6. 4	6. 7	6. 7	6. 6	—	—	—	—	6. 8	—	—
色度	度	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	R7. 8. 28	—	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28
天候	—	—	—	曇	—	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	—	—	27	—	27	27	27	27	27	27	27
水温	℃	—	—	19	—	19	17	19	19	18	24	18
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	—	6. 9	—	7. 3	7. 2	6. 7	7. 3	6. 5	6. 1	6. 5
色度	度	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	—	—	<0. 5	—	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		—	—	R7. 9. 18	—	—	—	—	—	R7. 9. 18	—	—
天候	—	—	—	雨	—	—	—	—	—	雨	—	—
気温	℃	—	—	24	—	—	—	—	—	24	—	—
水温	℃	—	—	21	—	—	—	—	—	18	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	—	6. 8	—	—	—	—	—	6. 9	—	—
色度	度	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	<0. 5	—	—	—	—	—	<0. 5	—	—

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（鹿野地域）

検査項目	単位	鹿野水源	今市第1水源	今市第2水源	勝谷水源	矢原水源	河内上条水源	鹿野小畑水源
採水年月日		R7. 4. 3	R7. 4. 3	R7. 4. 3	—	R7. 4. 3	—	R7. 4. 3
天候	—	雨	雨	雨	—	雨	—	雨
気温	℃	9	9	9	—	9	—	9
水温	℃	10	10	10	—	10	—	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
pH	—	6. 9	6. 8	6. 8	—	6. 7	—	6. 9
色度	度	<1	<1	5	—	<1	—	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	1	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	14	13	13	13	14	14	14
水温	℃	13	14	12	15	13	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	6	<1	<1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
pH	—	6. 8	6. 8	6. 8	6. 4	6. 6	6. 6	6. 9
色度	度	<1	<1	5	<1	<1	<1	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	2	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		R7. 6. 4	R7. 6. 4	R7. 6. 4	R7. 6. 30	R7. 6. 4	—	R7. 6. 4
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	22	22	22	28	22	—	22
水温	℃	15	14	15	21	15	—	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	—	17
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	0	0	—	—	—	—
pH	—	6. 8	6. 9	6. 8	6. 3	6. 6	—	7. 0
色度	度	<1	<1	5	<1	4	—	1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	1	<0. 5	1	—	<0. 5
採水年月日		R7. 7. 1	R7. 7. 1	R7. 7. 1	R7. 7. 14	R7. 7. 1	—	R7. 7. 1
天候	—	晴	晴	晴	雨	晴	—	晴
気温	℃	31	30	30	27	31	—	32
水温	℃	16	15	16	23	19	—	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	2	<1	<1	—	11
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
pH	—	6. 8	6. 9	6. 7	6. 2	6. 7	—	6. 9
色度	度	<1	<1	12	<1	1	—	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	4	<0. 5	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 8. 6	R7. 8. 6	—	R7. 8. 6	R7. 8. 6	R7. 8. 6	R7. 8. 6
天候	—	晴	晴	—	晴	晴	晴	晴
気温	℃	31	31	—	31	31	31	31
水温	℃	18	16	—	22	20	16	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	—	<1	<1	<1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
pH	—	6. 7	6. 6	—	6. 3	6. 6	6. 7	7. 0
色度	度	2	<1	—	<1	1	<1	2
濁度	度	1	<0. 5	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	—	R7. 9. 2
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	29	30	30	30	30	—	30
水温	℃	20	21	21	24	20	—	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	—	20
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
pH	—	6. 7	6. 7	6. 6	6. 3	6. 7	—	7. 0
色度	度	<1	<1	7	<1	4	—	1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	2	<0. 5	0. 9	—	<0. 5

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（青谷地域）

検査項目	単位	不動山水源	鳴滝水源	青谷小畑水源	河原水源
採水年月日		R7. 4. 17	R7. 4. 17	R7. 4. 17	—
天候	—	晴	晴	晴	—
気温	℃	23. 8	23. 5	20. 5	—
水温	℃	16. 2	11. 6	12. 4	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
pH	—	7. 0	6. 5	7. 1	—
色度	度	<0. 5	1. 2	0. 7	—
濁度	度	<0. 1	0. 2	1. 0	—
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
pH	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 24
天候	—	曇	曇	曇	曇
気温	℃	21. 5	24. 0	24. 0	24. 0
水温	℃	14. 5	16. 0	16. 2	18. 0
大腸菌	MPN/100mL	<1	517	261	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	5	10	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
pH	—	7. 0	6. 4	7. 0	6. 7
色度	度	<0. 5	7. 2	3. 2	<0. 5
濁度	度	<0. 1	1. 8	2. 2	<0. 1
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
pH	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
pH	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 10
天候	—	雨	雨	雨	雨
気温	℃	23. 0	25. 5	22. 3	24. 5
水温	℃	14. 6	20. 8	18. 3	17. 7
大腸菌	MPN/100mL	1	6	66	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
pH	—	6. 9	6. 4	7. 1	6. 6
色度	度	<0. 5	1. 6	2. 0	<0. 5
濁度	度	<0. 1	0. 1	1. 0	<0. 1

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（青谷地域）

検査項目	単位	桑原水源	長和瀬水源	蔵内水源	八葉寺水源	早牛水源	露谷水源
採水年月日		—	R7. 4. 7	—	R7. 4. 7	—	R7. 4. 7
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	19.5	—	14.0	—	14.5
水温	℃	—	16.3	—	8.4	—	13.4
大腸菌	MPN/100mL	—	1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	7.2	—	7.1	—	7.2
色度	度	—	<1	—	2	—	<1
濁度	度	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
採水年月日		—	R7. 5. 8	—	R7. 5. 8	—	R7. 5. 8
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	22.0	—	17.0	—	16.0
水温	℃	—	16.2	—	12.5	—	14.1
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	7.3	—	6.7	—	7.2
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
採水年月日		R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 17	R7. 6. 24	R7. 6. 17	R7. 6. 17
天候	—	曇	曇	晴	曇	晴	晴
気温	℃	27.0	28.0	31.0	26.5	33.0	29.0
水温	℃	17.8	17.5	16.2	20.1	15.3	17.1
大腸菌	MPN/100mL	120	1	13	1	24	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	0	0	0	0
pH	—	7.4	7.2	6.9	7.2	7.5	7.1
色度	度	4	<1	<1	2	<1	<1
濁度	度	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
採水年月日		—	R7. 7. 3	—	R7. 7. 3	—	R7. 7. 3
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	31.0	—	31.0	—	30.0
水温	℃	—	18.7	—	16.7	—	19.1
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	7.0	—	6.6	—	7.0
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
採水年月日		—	R7. 8. 4	—	R7. 8. 4	—	R7. 8. 4
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	32.0	—	30.0	—	30.0
水温	℃	—	18.5	—	23.7	—	19.5
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	2	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
pH	—	—	7.2	—	7.1	—	7.0
色度	度	—	<1	—	2	—	<1
濁度	度	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
採水年月日		R7. 9. 8	R7. 9. 8	R7. 9. 18	R7. 9. 8	R7. 9. 18	R7. 9. 18
天候	—	曇	雨	雨	曇	雨	雨
気温	℃	26.4	26.9	24.0	26.8	23.0	22.0
水温	℃	18.2	18.2	16.5	17.1	15.3	18.1
大腸菌	MPN/100mL	110	<1	<1	<1	70	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	0	0	—	0	—	0
pH	—	7.6	7.2	6.9	6.8	7.5	6.9
色度	度	4	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5