

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水	浄水	給水栓水			
			千代川 表流水	江山 浄水場 原水	江山 浄水場 浄水	円通寺	浜坂 八丁目	福部町 細川	覚寺
採水年月日			R8.7.6	R8.7.6	R8.7.15	R8.7.13	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15
天候	-		雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		26.5	25.0	29.5	32.0	31.0	29.0	32.0
水温	℃		20.9	20.3	22.2	28.7	26.1	31.4	25.3
一般細菌	個/mL	100以下	5,400	4	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.5		0.4			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005		<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01			
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.01			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.004			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.35	<0.02		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.32	<0.03		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.1	7.0		11.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.016	<0.005		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	7.0	8.4	8.0	8.1	8.1	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	29		29			
蒸発残留物	mg/L	500以下	70	68		66			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	15	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	6.9	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.60	0.30	0.45	0.35	0.40
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年7月

水質基準項目檢查結果一覽表(江山淨水場 配水区域)

No. 2

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			滝山	国府町 美敷	野坂	矢矯	大畑	賀露町北 二丁目	内海中
採水年月日			R8.7.6	R8.7.6	R8.7.9	R8.7.9	R8.7.9	R8.7.15	R8.7.9
天候	-		雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		25.0	24.5	30.5	27.0	29.3	31.0	29.5
水温	℃		23.8	22.5	25.4	21.4	25.3	25.0	26.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.5					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01					
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01	0.01					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005					
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.0	11.0					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	8.1	8.0	8.8	8.1	8.0	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29	29					
蒸発残留物	mg/L	500以下	81	80					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.40	0.30
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			湖山町東一丁目	越路	河原町布袋	河原町片山	河原町三谷	河原町渡一本
採水年月日			R8.7.9	R8.7.6	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13
天候	－		晴	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃		29.0	25.5	35.0	33.5	31.0	33.0
水温	℃		24.5	23.3	28.3	28.1	28.5	28.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006	<0.006	<0.006	0.008	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005	0.004	0.004	0.009	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.2	10.9	11.1	10.9	11.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.1	7.9	8.0	8.2	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		33	28	28	28	29
蒸発残留物	mg/L	500以下		85	63	73	62	57
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002				
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.20	0.35	0.35	0.20	0.40
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			高路水源	岩坪水源	百谷 (百谷系)	御熊 (御熊系)	福井 (辛川系)	上原 (明治系)	細見 (細見系)
採水年月日			R8.7.21	R8.7.21	R8.7.8	R8.7.9	R8.7.9	R8.7.9	R8.7.9
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		29	31	28	28	29	29	29
水温	℃		18	18	25	24	24	25	25
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			14.5	17.9	16.2	8.3	11.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.6	7.8	8.0	7.2	6.6	7.2
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.36	0.41	0.30	0.27	0.41
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

[illegible]

項目	単位	水質基準	原水						
			雨滝水源	大石水源	楠城水源	神護水源	上地水源	荒舟水源	山崎第1水源
採水年月日			R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		29	30	29	28	31	31	31
水温	℃		17	20	16	17	22	22	19
一般細菌	個/mL	100以下							
大腸菌		検出されないこと							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.53						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	58.7						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.015						
塩化物イオン	mg/L	200以下							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41						
蒸発残留物	mg/L	500以下				250			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下							
pH値		5.8-8.6	8.1	7.3	8.1	8.3	7.9	7.7	7.3
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと							
色度	度	5度以下	<0.5	0.5	2.3	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水	給水栓水					
			山崎 第2水源	下木原 (雨滝系)	栃本 (大石系)	楠城 (楠城系)	神護 (神護系)	上地 (上地系)	荒舟 (荒舟系)
採水年月日			R8.7.15	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.13	R8.7.15	R8.7.15
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		31	29	29	29	28	30	31
水温	℃		21	29	24	24	27	29	26
一般細菌	個/mL	100以下		3	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.54	<0.08	0.11	0.18	0.16	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		61.6	6.6	21.8	60.2	32.4	8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.2	6.7	8.6	9.2	6.6	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44	22	52	59	41	42
蒸発残留物	mg/L	500以下		230	59	120	240	130	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002				
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.2	7.8	7.7	8.0	7.6
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.36	0.27	0.41	0.32	0.58	0.33
水質基準	-	適合する		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			高岡 (山崎系)	神垣 (山崎系)
採水年月日			R8.7.15	R8.7.15
天候	-		晴	晴
気温	℃		32	32
水温	℃		28	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.4	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51	51
蒸発残留物	mg/L	500以下	96	94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.35
水質基準	-	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			蔵見 (蔵見系)	左近 (蔵見系)	箭溪 (箭溪系)	左近 (上野系)
採水年月日			R8.7.8	R8.7.8	R8.7.8	R8.7.8
天候	-		晴	晴	晴	晴
気温	℃		31	32	30	29
水温	℃		24	26	27	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				
塩化物イオン	mg/L	200以下	15.1	15.3	17.7	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.7	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.32	0.41	0.38
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する