令和8年8月　　水質基準項目検査結果一覧表（気高地域）

No. 1

項目	単位	水質基準	原水						
			宿水源	八幡水源	郡家 第2水源	殿水源	郡家水源	船磯水源	高江 第1水源
採水年月日			R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		31	31	31	31	31	32	31
水温	℃		19	19	16	17	19	15	17
一般細菌	個/mL	100以下							
大腸菌		検出されないこと							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下							
pH値		5.8-8.6	6.9	7.3	7.3	6.9	6.2	6.6	7.4
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと							
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	－	適合する							

令和8年8月　　水質基準項目検査結果一覧表（気高地域）

No. 2

項目	単位	水質基準	原水	給水栓水					
			高江第2水源	下光元（下光元系）	冨吉（宝木系）	酒津（宝木系）	奥沢見（宝木系）	土居（宿系）	日光（常松瑞穂系）
採水年月日			R8.8.27	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6
天候	－		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		31	29	30	33	30	32	31
水温	℃		19	28	31	31	30	27	32
一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下		12	12	12	12	12	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.7	6.8	7.0	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
水質基準	－	適合する		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年８月　　水質基準項目検査結果一覧表（気高地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			浜村（八幡系）	八幡（高江第1・郡家第2系）	山宮（殿系）	会下（郡家系）	八束水（船磯系）
採水年月日			R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6	R8.8.6
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		28	31	33	33	31
水温	℃		31	24	24	26	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					3.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	23	15	9.3	12	28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下				96	140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.8	7.4	6.9	6.3	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年８月　　水質基準項目検査結果一覧表（鹿野地域）

No. 1

項目	単位	水質基準	原水					給水栓水	
			鹿野水源	勝谷水源	今市第1水源	鹿野小畑水源	河内上条水源	鹿野（鹿野系）	宮方（勝谷系）
採水年月日			R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		32	31	33	32	32	30	32
水温	℃		19	23	17	21	15	27	24
一般細菌	個/mL	100以下		2			0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.005			0.002		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005		
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16			7.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下		18			6.4	8.7	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		34			26		
蒸発残留物	mg/L	500以下		100			66		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			<0.3	0.3	0.4
pH値		5.8-8.6	6.7	6.4	6.7	6.9	6.6	6.9	6.5
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.4	0.5
水質基準	－	適合する						適合する	適合する

令和8年8月　　水質基準項目検査結果一覧表（鹿野地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			今市（今市系）	水谷（鹿野小畑系）	河内（河内上条・矢原系）	末用（鹿野系）
採水年月日			R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5
天候	－		晴	晴	晴	晴
気温	℃		32	35	28	30
水温	℃		19	29	25	31
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	7.9	6.6	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.5	<0.3	0.6
pH値		5.8-8.6	6.7	7.1	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.4	0.4	0.4
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年８月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			山田（不動山・鳴滝系）	夏泊（不動山・鳴滝系）	小畑（青谷小畑系）	山根（河原系）	大坪（不動山・鳴滝系）	絹見（不動山・鳴滝系）
採水年月日			R8.8.18	R8.8.18	R8.8.18	R8.8.18	R8.8.18	R8.8.18
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		30.5	31.0	30.0	31.0	34.0	33.5
水温	℃		29.1	27.1	26.6	26.8	29.1	30.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	1	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	9.7	9.4	9.7	9.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.7	7.6	7.0	7.0	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.20	0.45	0.25	0.35	0.25
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年８月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

No. 1

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			長和瀬水源	八葉寺水源	露谷水源	澄水(桑原系)	長和瀬(長和瀬系)	蔵内(蔵内系)	八葉寺(八葉寺系)
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		31.5	29.5	28.0	33	34	31	32
水温	℃		21.4	24.3	22.1	24	27	24	26
一般細菌	個/mL	100以下				0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと				検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				<0.000005	<0.000005		<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06	<0.06		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002	<0.002		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006	<0.006		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01		0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003		0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009	<0.009		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008	<0.008		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下				7.8	41	14	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					75		
蒸発残留物	mg/L	500以下					190		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.2	7.0	7.5	7.5	7.1	6.8
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.6	0.2	0.3	0.2
水質基準	－	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年8月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			早牛 (早牛系)	露谷 (露谷系)
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3
天候	-		晴	晴
気温	℃		35	30
水温	℃		23	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		
塩化物イオン	mg/L	200以下	15	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		
蒸発残留物	mg/L	500以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2
水質基準	-	適合する	適合する	適合する