令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（河原地域）

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			北村水源	小河内水源	小畑（曳田系）	釜口（曳田系）	中井（曳田系）	小倉（水根系）	稲常（稲常系）
採水年月日			R8.9.2	R8.9.2	R8.9.28	R8.9.28	R8.9.28	R8.9.8	R8.9.8
天候	－		晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		30.8	33.0	21.8	22.8	22.2	27.4	27.0
水温	℃		21.8	15.9	23.1	25.5	23.8	27.9	24.5
一般細菌	個/mL	100以下			0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002	0.003	0.003		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.6	0.5	0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11	0.11	0.11		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005	<0.000005	<0.000005		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06	<0.06	<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006	<0.006	<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009	<0.009	<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008	<0.008	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			13.7	13.3	13.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下			11.7	11.4	11.3	10.1	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			26	25	25		
蒸発残留物	mg/L	500以下			89	87	86		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.9	7.3	7.1	6.9	6.9	7.3	6.4
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.30	0.30	0.30	0.40	0.30
水質基準	－	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（河原地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			弓河内（北村系）	中井（小河内系）	神馬（小河内系）	北村（落河内系）	小河内（新田系）
採水年月日			R8.9.28	R8.9.8	R8.9.8	R8.9.28	R8.9.8
天候	－		雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		21.0	26.2	25.8	21.2	24.0
水温	℃		23.9	27.4	25.6	21.5	20.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.005	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.5			6.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.0	7.4	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	86			67	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値		5.8-8.6	7.9	7.5	8.2	6.9	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.35	0.30	0.55	0.30
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（用瀬地域）

項目	単位	水質基準	原水						
			用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日			R8.9.3	R8.9.3	R8.9.3	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24
天候	－		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃		29.5	29.0	27.5	24.0	25.0	27.0	24.0
水温	℃		23.7	26.1	19.5	19.4	19.8	21.6	19.0
一般細菌	個/mL	100以下							
大腸菌		検出されないこと							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下							
pH値		5.8-8.6	6.4	6.4	6.2	7.2	6.4	6.7	7.2
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと							
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	3.9	<0.5	<0.5	5.3
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1.4	<0.1	<0.1	1.9
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	－	適合する							

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（用瀬地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			用瀬（用瀬系）	鷹狩（大村系）	宮原（樟原系）	安蔵（社中央系）	安蔵（上安蔵系）	屋住（屋住系）	江波（江波系）
採水年月日			R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		28.0	26.0	27.5	27.5	28.0	29.0	29.0
水温	℃		25.7	24.3	22.9	23.2	24.0	24.4	25.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.16	0.17	0.10	0.20	0.11	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006	<0.006	0.015	<0.006	<0.006	0.022
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.04
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.018	<0.003	<0.003	0.019
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	0.003	<0.003	0.011
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.5	8.7	8.3	5.2	6.3	5.8	5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.7	10.0	7.1	5.1	5.4	5.1	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	27	22	8.4	18	20	13
蒸発残留物	mg/L	500以下	80	75	76	46	59	53	46
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3	0.7
pH値		5.8-8.6	6.5	6.3	6.2	7.1	6.6	6.8	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	2.7
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.45	0.54	0.51	0.43	0.23	0.30
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（佐治地域）

項目	単位	水質基準	原水						
			西加茂水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	河本水源	華立水源	中佐治水源
採水年月日			R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.28	R8.9.28
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇	雨	雨
気温	℃		22	22	22	22	22	22	20
水温	℃		20	15	15	20	17	17	15
一般細菌	個/mL	100以下		0		7			
大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4		0.3			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.5		4.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下		5.6		4.3			
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23		17			
蒸発残留物	mg/L	500以下		58		55			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3		0.3			
pH値		5.8-8.6	6.4	6.8	7.2	7.5	7.0	7.9	7.5
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし			
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	－	適合する							

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（佐治地域）

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			万蔵水源	中島水源	森坪（華立・中島系）	加瀬木（中佐治系）	津無（津無系）	津野（津野系）	加茂（万蔵系）
採水年月日			R8.9.28	R8.9.28	R8.9.3	R8.9.3	R8.9.3	R8.9.3	R8.9.3
天候	－		雨	雨	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		21	22	27	27	26	28	28
水温	℃		18	19	27	27	26	22	24
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005				<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06				<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006				<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01				<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01				<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009				<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008				<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			7.1	4.8	7.7	5.6	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下			110				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.4	7.6	7.6	8.3	7.6	6.9
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.44	0.26	0.34	0.44	0.34
水質基準	－	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（佐治地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			加茂（西加茂系）	加茂（大水系）	畑（畑系）	つく谷（つく谷系）	余戸（余戸系）	河本（河本系）	尾際（尾際系）
採水年月日			R8.9.15	R8.9.15	R8.9.15	R8.9.15	R8.9.15	R8.9.15	R8.9.15
天候	－		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		19	19	19	19	19	19	19
水温	℃		24	19	22	22	22	18	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4		0.2			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08		<0.08			0.29
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06		<0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006		<0.006			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		<0.01			
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		0.01			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003		0.004			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009		<0.009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008		<0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.6		4.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	5.6	5.3	4.4	4.7	4.5	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		24		18			
蒸発残留物	mg/L	500以下		57		64			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.9	7.2	7.8	7.0	7.1	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.20	0.38	0.20	0.48	0.45	0.32
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する