令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（気高地域）

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			宿水源	殿水源	下光元（下光元系）	冨吉（宝木系）	酒津（宝木系）	奥沢見（宝木系）	土居（宿系）
採水年月日			R8.9.10	R8.9.10	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9
天候	－		晴	晴	曇	曇	曇	雨	曇
気温	℃		24	24	25	24	23	23	24
水温	℃		19	18	23	27	27	27	23
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				<0.000005	<0.000005	<0.000005	
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006	<0.006	<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009	<0.009	<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008	<0.008	<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			12	12	12	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.5	6.6	6.8	7.0	6.8	6.6
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
水質基準	－	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（気高地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			日光（常松瑞穂系）	浜村（八幡系）	八幡（高江第1・郡家第2系）	山宮（殿系）	会下（郡家系）	八束水（船磯系）
採水年月日			R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9
天候	－		雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		21	24	22	22	22	23
水温	℃		27	23	21	22	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	24	15	9.4	12	29
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	7.9	7.3	6.8	6.3	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（鹿野地域）

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			鹿野水源	勝谷水源	今市第1水源	鹿野小畑水源	鹿野（鹿野系）	宮方（勝谷系）	今市（今市系）
採水年月日			R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		31	30	31	30	27	31	31
水温	℃		20	23	18	20	21	26	19
一般細菌	個/mL	100以下	10		1		0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出		検出せず		検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	0.005	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4		0.5		0.4	0.5	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08		<0.08		<0.08	0.2	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1		<0.1	0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下					<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下					<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03		<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.6		8.6		8.8	16	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7		8.8		8.8	18	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30		33		31	34	33
蒸発残留物	mg/L	500以下	77		77		73	100	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3		<0.3		<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.4	6.7	7.0	7.0	6.6	6.7
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.3	0.4	0.3
水質基準	－	適合する					適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（鹿野地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			水谷（鹿野小畑系）	河内（河内上条・矢原系）	末用（鹿野系）
採水年月日			R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1
天候	－		晴	晴	晴
気温	℃		32	27	31
水温	℃		27	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			
シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
ベンゼン	mg/L	0.01以下			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	6.7	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			
蒸発残留物	mg/L	500以下			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
フェノール類	mg/L	0.005以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.2
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			不動山水源	鳴滝水源	青谷小畑水源	河原水源	山田（不動山・鳴滝系）	夏泊（不動山・鳴滝系）	小畑（青谷小畑系）
採水年月日			R8.9.2	R8.9.2	R8.9.2	R8.9.2	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7
天候	－		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温	℃		28.0	28.5	29.8	30.5	26.5	27.2	26.2
水温	℃		19.8	24.2	24.3	24.8	27.9	26.0	26.4
一般細菌	個/mL	100以下					0	0	0
大腸菌		検出されないこと					検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下					9.6	9.6	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下					<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.5	7.4	6.8	7.7	7.6	7.0
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1.5	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.35	0.20	0.35
水質基準	－	適合する					適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			山根（河原系）	大坪（不動山・鳴滝系）	絹見（不動山・鳴滝系）
採水年月日			R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7
天候	－		曇	曇	曇
気温	℃		26.0	28.0	27.2
水温	℃		26.3	28.2	29.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
ベンゼン	mg/L	0.01以下			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.6	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			
蒸発残留物	mg/L	500以下			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
フェノール類	mg/L	0.005以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.40	0.30
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	原水						給水栓水
			桑原水源	長和瀬水源	八葉寺水源	蔵内水源	早牛水源	露谷水源	澄水(桑原系)
採水年月日			R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.7
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		25.0	24.5	25.5	25.5	25.0	24.5	26
水温	℃		18.9	19.5	18.1	18.9	17.4	19.5	23
一般細菌	個/mL	100以下	50	8	53				0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.8	0.3				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005				
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	<0.02	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.8	17	7.1				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005				
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	37	9.8				7.3
カルシウム､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21	71	17				
蒸発残留物	mg/L	500以下	62	180	60				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3				0.4
pH値		5.8-8.6	7.4	7.2	6.7	6.9	7.5	6.9	7.5
味		異常でないこと							異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	2	<1	<1	2	3	<1	<1
濁度	度	2度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							0.5
水質基準	－	適合する							適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（青谷地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			長和瀬（長和瀬系）	蔵内（蔵内系）	八葉寺（八葉寺系）	早牛（早牛系）	露谷（露谷系）
採水年月日			R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		28	25	26	28	25
水温	℃		25	21	26	22	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06		<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006		<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003		0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009		<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008		<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	43	14	10	17	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.1	6.8	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する