令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水	浄水	給水栓水			
			千代川表流水	江山浄水場原水	江山浄水場浄水	円通寺	浜坂八丁目	福部町細川	覚寺
採水年月日			R8.9.3	R8.9.3	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1
天候	－		雨／曇	雨／曇	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		26.0	28.6	28.8	32.0	32.6	33.4	33.2
水温	℃		26.8	24.5	29.1	31.5	32.6	35.2	32.9
一般細菌	個/mL	100以下	4,500	4	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	8.0	8.7	9.4	9.2	9.7	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	6.5	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	3.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.65	0.25	0.50	0.35	0.55
水質基準	－	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			滝山	国府町美歎	野坂	矢矯	大畑	賀露町北二丁目	内海中
採水年月日			R8.9.3	R8.9.3	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.1	R8.9.14
天候	－		雨／曇	雨／曇	曇	曇	曇	晴	曇
気温	℃		24.2	26.0	23.0	24.0	24.0	29.8	24.5
水温	℃		30.3	28.8	25.8	24.1	28.6	31.9	28.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003	0.0004		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5	0.4	0.4		0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08	<0.08	<0.08		<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005	<0.000005	<0.000005		<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06	0.12	0.09		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006	<0.006	<0.006		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02	0.02	0.02		0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006	0.006	0.006		0.006
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009	<0.009	<0.009		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03	<0.03		<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.3	13.2	12.7		11.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.7	8.2	9.5	8.8	9.3	7.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32	35	36		30
蒸発残留物	mg/L	500以下			89	91	96		75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.9	7.1	7.2	7.3	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.50	0.30
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			湖山町東一丁目	越路	河原町布袋	河原町片山	河原町三谷	河原町渡一木
採水年月日			R8.9.14	R8.9.3	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1
天候	－		曇	雨／曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃		23.0	25.2	34.0	33.0	32.0	32.0
水温	℃		26.7	29.4	31.4	30.4	31.5	31.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01					
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.7					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	9.5	9.4	9.9	10.6	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29					
蒸発残留物	mg/L	500以下	81					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.25	0.40	0.35	0.15	0.40
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（鳥取地域）

項目	単位	水質基準	原水						給水栓水
			百谷水源	有富水源	高路水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源	御熊(御熊系)
採水年月日			R8.9.9	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.7
天候	－		雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		22	26	26	23	23	24	24
水温	℃		18	23	18	15	18	16	27
一般細菌	個/mL	100以下	0						0
大腸菌		検出されないこと	検出せず						検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003		<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005						
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		0.2				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03		2.4				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.7		14.6				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005		2.2				
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.4						18.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	55		75				
蒸発残留物	mg/L	500以下	120						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002						
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3						<0.3
pH値		5.8-8.6	8.1	6.6	6.9	7.4	8.2	6.6	8.2
味		異常でないこと							異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし						異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	4.3	17	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	2.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上							0.40
水質基準	－	適合する							適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（鳥取地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			福井（辛川系）	上原（明治系）	細見（細見系）	槇原（河内系）	百谷（百谷系）	有富（有富系）	高路（高路系）
採水年月日			R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.9	R8.9.14	R8.9.14
天候	－		曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇
気温	℃		25	26	26	24	22	26	26
水温	℃		23	27	27	25	28	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001	0.002	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.2	0.4	<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08	<0.08	0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下					<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下					<0.06	<0.06	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下					<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					14.6	10.9	16.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	16.4	8.8	11.6	6.9	14.5	12.6	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					55	10	75
蒸発残留物	mg/L	500以下					120	71	160
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4
pH値		5.8-8.6	7.2	6.4	7.5	6.6	8.1	6.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.35	0.37	0.40	0.30	0.26	0.29
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年9月　　水質基準項目検査結果一覧表(鳥取地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			中砂見(神戸系)	上砂見(上砂見系)	岩坪(岩坪系)
採水年月日			R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14
天候	-		曇	曇	曇
気温	℃		26	26	24
水温	℃		25	26	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	<0.2	1.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.13	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12.9	18.1	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.2	9.5	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61	52	34
蒸発残留物	mg/L	500以下	130	130	93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
フェノール類	mg/L	0.005以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	8.2	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.42	0.23
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（国府地域）

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			楠城水源	荒舟水源	山崎第1水源	下木原（雨滝系）	栃本（大石系）	楠城（楠城系）	神護（神護系）
採水年月日			R8.9.8	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.8	R8.9.8	R8.9.8	R8.9.8
天候	－		曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	℃		25	22	23	25	25	25	24
水温	℃		16	20	17	27	25	26	28
一般細菌	個/mL	100以下				0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと				検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下				8.2	6.6	8.5	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							240
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.8	7.5	7.3	7.6	7.0	8.1	7.8
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.2	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.52	0.25	0.51	0.22
水質基準	－	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（国府地域）

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			上地（上地系）	荒舟（荒舟系）	高岡（山崎系）	神垣（山崎系）
採水年月日			R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24
天候	－		晴	晴	晴	晴
気温	℃		22	22	25	23
水温	℃		25	21	25	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	31.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	7.8	7.1	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41			
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.1	7.5	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.42	0.41	0.36
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和８年９月　　水質基準項目検査結果一覧表（福部地域）

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			蔵見水源	箭渓水源	上野水源	蔵見(蔵見系)	左近(蔵見系)	箭渓(箭渓系)	左近(上野系)
採水年月日			R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9	R8.9.9
天候	－		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		21	22	20	22.0	22.0	22.0	20.5
水温	℃		18	17	14	28.8	30.0	28.1	26.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	0.4	0.7	<0.2	<0.2	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.20	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06	0.12	<0.06	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.3	24.2	7.6	15.5	15.7	21.7	8.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	15.0	18.6	10.5	15.1	15.3	17.7	9.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	61	67	21	61	62	62	40
蒸発残留物	mg/L	500以下	140	160	72	150	150	170	96
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.2	6.6	7.6	8.0	7.0	7.3
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.35	0.35	0.30	0.30
水質基準	－	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する