令和８年度　　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（河原地域）

検査項目	単位	曳田川表流水	稲常水源	落河内水源	曳田水源	水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
採水年月日		―	―	―	―	―	R8.4.16	R8.4.16	―
天候	―	―	―	―	―	―	晴	晴	―
気温	℃	―	―	―	―	―	14.0	16.5	―
水温	℃	―	―	―	―	―	16.5	17.8	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	―	<1	<1	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	―	0	0	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	―	7.4	7.2	―
色度	度	―	―	―	―	―	<0.5	<0.5	―
濁度	度	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1	―
採水年月日		R8.5.18	R8.5.20	R8.5.20	R8.5.20	R8.5.18	R8.5.20	R8.5.20	R8.5.18
天候	―	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	28.0	27.8	28.4	26.2	31.0	23.8	29.4	31.0
水温	℃	21.4	17.9	12.9	14.7	18.2	17.2	18.4	19.7
大腸菌	MPN/100mL	28	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	検出せず
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	検出せず
ｐＨ	―	7.5	6.0	6.7	6.5	7.2	7.5	7.2	7.2
色度	度	7.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	3.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		―	―	―	―	―	R8.6.4	R8.6.4	―
天候	―	―	―	―	―	―	晴	晴	―
気温	℃	―	―	―	―	―	23.0	26.0	―
水温	℃	―	―	―	―	―	18.1	16.1	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	―	<1	<1	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	―	0	0	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	―	7.7	7.1	―
色度	度	―	―	―	―	―	0.7	<0.5	―
濁度	度	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1	―
採水年月日		―	―	―	―	―	R8.7.8	R8.7.8	―
天候	―	―	―	―	―	―	晴	晴	―
気温	℃	―	―	―	―	―	26.0	29.5	―
水温	℃	―	―	―	―	―	18.7	16.8	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	―	<1	<1	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	―	0	0	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	―	7.9	7.4	―
色度	度	―	―	―	―	―	0.6	<0.5	―
濁度	度	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1	―
採水年月日		R8.8.12	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.12	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.12
天候	―	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	27.5	33.0	28.5	33.5	28.0	32.5	34.0	25.5
水温	℃	28.2	24.5	21.2	16.3	21.2	19.3	20.1	18.8
大腸菌	MPN/100mL	517	<1	<1	<1	<1	<1	<1	26
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	7.8	6.1	6.6	6.3	7.2	7.9	7.1	6.8
色度	度	11	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
濁度	度	4.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
採水年月日		―	―	―	―	―	R8.9.2	R8.9.2	―
天候	―	―	―	―	―	―	晴	晴	―
気温	℃	―	―	―	―	―	30.8	33.0	―
水温	℃	―	―	―	―	―	21.8	15.9	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	―	<1	<1	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	―	0	0	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	―	7.9	7.3	―
色度	度	―	―	―	―	―	<0.5	<0.5	―
濁度	度	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1	―

令和８年度　　指　標　菌　及　び　ク　リ　プ　ト　ス　ポ　リ　ジ　ウ　ム　等　検　査　結　果　一　覧　表　（　河　原　地　域　）

検　査　項　目	単 位	曳田川表流水	稲常水源	落河内水源	曳田水源	水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
採水年月日		―	―	―	―	―	R8.10.5	R8.10.5	―
天候	―	―	―	―	―	―	曇	曇	―
気温	℃	―	―	―	―	―	19.5	20.8	―
水温	℃	―	―	―	―	―	18.1	15.7	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	―	<1	<1	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	―	0	0	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	検出せず	検出せず	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	―	8.0	7.2	―
色度	度	―	―	―	―	―	<0.5	<0.5	―
濁度	度	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1	―
採水年月日									
天候	―								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
ｐＨ	―								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	―								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
ｐＨ	―								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	―								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
ｐＨ	―								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	―								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
ｐＨ	―								
色度	度								
濁度	度								

令和８年度　　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（用瀬地域）

検査項目	単位	用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日		―	―	―	―	R8.4.22	―	―
天候	―	―	―	―	―	曇	―	―
気温	℃	―	―	―	―	19.0	―	―
水温	℃	―	―	―	―	12.6	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	6.6	―	―
色度	度	―	―	―	―	<0.5	―	―
濁度	度	―	―	―	―	<0.1	―	―
採水年月日		―	―	―	―	R8.5.13	―	―
天候	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	―	―	28.0	―	―
水温	℃	―	―	―	―	14.8	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	6.6	―	―
色度	度	―	―	―	―	<0.5	―	―
濁度	度	―	―	―	―	<0.1	―	―
採水年月日		R8.6.3	R8.6.3	R8.6.3	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22
天候	―	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	21.5	21.0	21.0	19.0	19.0	19.0	18.5
水温	℃	19.3	19.0	17.3	17.9	17.1	17.8	15.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	62	<1	<1	11
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	5
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	6.7	6.5	6.2	7.1	6.6	6.7	7.0
色度	度	<0.5	0.8	<0.5	5.0	0.5	<0.5	5.6
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	1.3	<0.1	<0.1	1.1
採水年月日		―	―	―	―	R8.7.22	―	―
天候	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	―	―	38.0	―	―
水温	℃	―	―	―	―	23.3	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	6.6	―	―
色度	度	―	―	―	―	0.7	―	―
濁度	度	―	―	―	―	<0.1	―	―
採水年月日		―	―	―	―	R8.8.24	―	―
天候	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	―	―	39.0	―	―
水温	℃	―	―	―	―	24.0	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	6.6	―	―
色度	度	―	―	―	―	<0.5	―	―
濁度	度	―	―	―	―	<0.1	―	―
採水年月日		R8.9.3	R8.9.3	R8.9.3	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24	R8.9.24
天候	―	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	29.5	29.0	27.5	24.0	25.0	27.0	24.0
水温	℃	23.7	26.1	19.5	19.4	19.8	21.6	19.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	50	<1	<1	13
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	0	0	―	0
ジアルジア	個/10L	―	―	―	0	0	―	0
ｐＨ	―	6.4	6.4	6.2	7.2	6.4	6.7	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	3.9	<0.5	<0.5	5.3
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	1.4	<0.1	<0.1	1.9

令和８年度　　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（用瀬地域）

検査項目	単位	用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日		―	―	―	―	R8.10.15	―	―
天候	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	―	―	24.5	―	―
水温	℃	―	―	―	―	18.1	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―	6.5	―	―
色度	度	―	―	―	―	<0.5	―	―
濁度	度	―	―	―	―	<0.1	―	―
採水年月日								
天候	―							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
ｐＨ	―							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	―							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
ｐＨ	―							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	―							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
ｐＨ	―							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	―							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
ｐＨ	―							
色度	度							
濁度	度							

令和８年度　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（佐治地域）

検査項目	単位	華立水源	中島水源	中佐治水源	西加茂水源	津無水源	津野水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	万蔵水源
採水年月日		―	R8.4.22	R8.4.22	R8.4.21	R8.4.22	R8.4.22	―	R8.4.21	R8.4.21	R8.4.21	R8.4.21	R8.4.21	R8.4.22
天候	―	―	曇	曇	曇	曇	曇	―	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	―	13	15	13	15	15	―	13	13	15	14	15	14
水温	℃	―	13	11	11	14	11	―	11	13	13	12	13	13
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	<1	<1	<1	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	0	0	0	0	―	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	6.4	7.6	6.6	8.5	7.4	―	7.4	7.6	7.0	7.1	7.6	6.5
色度	度	―	<1	<1	<1	<1	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		―	R8.5.21	R8.5.21	R8.5.20	―	―	―	R8.5.20	R8.5.20	―	R8.5.20	―	R8.5.21
天候	―	―	雨	雨	晴	―	―	―	晴	晴	―	晴	―	雨
気温	℃	―	23	23	22	―	―	―	22	22	―	24	―	23
水温	℃	―	16	13	13	―	―	―	17	17	―	15	―	13
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	<1	<1	―	―	―	5	<1	―	<1	―	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	0	0	―	―	―	0	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	0	―	―	―	0	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	0	―	―	―	0	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	―	6.3	7.5	6.5	―	―	―	7.4	7.6	―	7.2	―	6.4
色度	度	―	<1	<1	<1	―	―	―	<1	<1	―	<1	―	<1
濁度	度	―	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	―	<0.5	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.6.17	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.24	―	―	R8.6.24	R8.6.24	R8.6.24	―	R8.6.24	―	R8.6.17
天候	―	晴	晴	晴	曇	―	―	曇	曇	曇	―	曇	―	晴
気温	℃	25	25	25	19	―	―	18	19	19	―	19	―	26
水温	℃	18	17	13	19	―	―	14	14	17	―	16	―	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	―	―	<1	360	8	―	<1	―	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	―	―	0	0	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	―	―	―	―	―	―	0	―	―	―	0
ジアルジア	個/10L	0	0	―	―	―	―	―	―	0	―	―	―	0
ｐＨ	―	8.0	6.4	7.5	6.5	―	―	6.8	7.4	7.6	―	7.1	―	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	―	―	<1	<1	<1	―	<1	―	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		―	R8.7.1	R8.7.1	R8.7.27	R8.7.1	R8.7.1	―	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.1
天候	―	―	曇	曇	曇	曇	曇	―	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	―	23	26	25	26	26	―	25	25	25	25	25	24
水温	℃	―	19	15	19	17	12	―	15	21	16	17	17	15
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	<1	<1	<1	<1	―	120	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	0	0	0	0	―	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	6.4	7.4	6.5	8.5	7.4	―	7.4	7.6	7.9	7.1	7.4	6.5
色度	度	―	<1	<1	<1	<1	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		―	R8.8.19	R8.8.19	R8.8.26	―	―	―	R8.8.26	R8.8.26	―	R8.8.26	―	R8.8.19
天候	―	―	晴	晴	晴	―	―	―	晴	晴	―	晴	―	晴
気温	℃	―	30	29	29	―	―	―	29	29	―	30	―	30
水温	℃	―	20	17	23	―	―	―	18	23	―	19	―	17
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	<1	<1	―	―	―	280	1	―	<1	―	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	0	0	―	―	―	0	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	0	―	―	―	0	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	0	―	―	―	0	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	―	6.3	7.4	6.5	―	―	―	7.2	7.6	―	7.1	―	6.4
色度	度	―	<1	<1	<1	―	―	―	<1	<1	―	<1	―	<1
濁度	度	―	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	―	<0.5	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.9.28	R8.9.28	R8.9.28	R8.9.16	―	―	R8.9.16	R8.9.16	R8.9.16	―	R8.9.16	―	R8.9.28
天候	―	雨	雨	雨	曇	―	―	曇	曇	曇	―	曇	―	雨
気温	℃	22	22	20	22	―	―	22	22	22	―	22	―	21
水温	℃	17	19	15	20	―	―	15	15	20	―	17	―	18
大腸菌	MPN/100mL	3	<1	<1	<1	―	―	<1	340	2	―	<1	―	6
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	―	―	0	0	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	0	―	―	―	―	―	―	0	―	―	―	0
ジアルジア	個/10L	―	0	―	―	―	―	―	―	0	―	―	―	0
ｐＨ	―	7.9	6.4	7.5	6.4	―	―	6.8	7.2	7.5	―	7.0	―	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	―	―	<1	<1	1	―	<1	―	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5	―	<0.5

令和８年度　　指　標　菌　及　び　ク　リ　プ　ト　ス　ポ　リ　ジ　ウ　ム　等　検　査　結　果　一　覧　表　（　佐　治　地　域　）

検　査　項　目	単　位	華立水源	中島水源	中佐治水源	西加茂水源	津無水源	津野水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	万蔵水源
採水年月日		―	R8.10.20	R8.10.20	R8.10.14	R8.10.20	R8.10.20	―	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.20
天候	―	―	曇	曇	曇	曇	曇	―	曇	曇	雨	雨	曇	曇
気温	℃	―	20	20	19	18	20	―	19	19	18	18	18	21
水温	℃	―	19	15	19	16	12	―	13	18	15	15	17	18
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	<1	17	<1	<1	―	10	18	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	0	0	0	0	―	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	6.4	7.4	6.5	8.2	7.5	―	7.1	7.4	7.2	7.0	7.4	6.5
色度	度	―	<1	<1	<1	<1	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日														
天候	―													
気温	℃													
水温	℃													
大腸菌	MPN/100mL													
嫌気性芽胞菌	個/100mL													
クリプトスポリジウム	個/10L													
ジアルジア	個/10L													
ｐＨ	―													
色度	度													
濁度	度													
採水年月日														
天候	―													
気温	℃													
水温	℃													
大腸菌	MPN/100mL													
嫌気性芽胞菌	個/100mL													
クリプトスポリジウム	個/10L													
ジアルジア	個/10L													
ｐＨ	―													
色度	度													
濁度	度													
採水年月日														
天候	―													
気温	℃													
水温	℃													
大腸菌	MPN/100mL													
嫌気性芽胞菌	個/100mL													
クリプトスポリジウム	個/10L													
ジアルジア	個/10L													
ｐＨ	―													
色度	度													
濁度	度													
採水年月日														
天候	―													
気温	℃													
水温	℃													
大腸菌	MPN/100mL													
嫌気性芽胞菌	個/100mL													
クリプトスポリジウム	個/10L													
ジアルジア	個/10L													
ｐＨ	―													
色度	度													
濁度	度													