令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(河原地域)

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			北村水源	小河内水源	小畑(曳田系)	釜口(曳田系)	中井(曳田系)	小倉(水根系)	稲常(稲常系)
採水年月日			R8.10.5	R8.10.5	R8.10.26	R8.10.26	R8.10.26	R8.10.15	R8.10.15
天候	−		曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴
気温	℃		19.5	20.8	18.8	20.8	20.2	21.5	22.0
水温	℃		18.1	15.7	20.4	21.8	20.9	22.2	20.3
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			11.1	11.2	11.2	10.1	10.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	7.2	7.2	7.0	7.0	7.4	6.4
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.35	0.45	0.35	0.35	0.25
水質基準	−	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(河原地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			弓河内(北村系)	中井(小河内系)	神馬(小河内系)	北村(落河内系)	小河内(新田系)
採水年月日			R8.10.26	R8.10.15	R8.10.15	R8.10.26	R8.10.15
天候	−		雨	晴	晴	雨	晴
気温	℃		19.0	15.0	20.0	19.0	17.5
水温	℃		20.9	22.3	20.6	18.1	18.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.0	7.2	6.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値		5.8-8.6	7.9	7.5	8.1	6.9	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.40	0.40	0.55	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(用瀬地域)

項目	単位	水質基準	原水	給水栓水					
			上安蔵水源	用瀬(用瀬系)	鷹狩(大村系)	宮原(樟原系)	安蔵(社中央系)	安蔵(上安蔵系)	屋住(屋住系)
採水年月日			R8.10.15	R8.10.15	R8.10.15	R8.10.15	R8.10.15	R8.10.15	R8.10.15
天候	−		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		24.5	22.5	21.0	25.0	25.0	25.0	24.0
水温	℃		18.1	21.2	20.6	19.7	18.9	20.8	22.0
一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下		14.0	9.8	7.0	5.5	5.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.5	6.4	6.3	7.1	6.6	6.8
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.54	0.32	0.46	0.42	0.44	0.25
水質基準	−	適合する		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(用瀬地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水 江波 (江波系)
採水年月日			R8.10.15
天候	-		晴
気温	℃		23.0
水温	℃		20.6
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5
pH値		5.8-8.6	7.1
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	1.2
濁度	度	2度以下	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.51
水質基準	-	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(佐治地域)

項目	単位	水質基準	原水						
			西加茂水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	中佐治水源
採水年月日			R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.14	R8.10.20
天候	−		曇	曇	曇	雨	雨	曇	曇
気温	℃		19	19	19	18	18	18	20
水温	℃		19	13	18	15	15	17	15
一般細菌	個/mL	100以下				0			0
大腸菌		検出されないこと				検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002		0.004	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.9			0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.16		0.36	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				<0.000005			<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.05			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14			5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.011		0.008	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下				4.7			4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				67			22
蒸発残留物	mg/L	500以下				120			64
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	7.1	7.4	7.2	7.0	7.4	7.4
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと				異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	−	適合する							

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(佐治地域)

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			津無水源	津野水源	万蔵水源	中島水源	森坪(華立・中島系)	加瀬木(中佐治系)	津無(津無系)
採水年月日			R8.10.20	R8.10.20	R8.10.20	R8.10.20	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6
天候	−		曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃		18	20	21	20	18	18	19
水温	℃		16	12	18	19	20	19	20
一般細菌	個/mL	100以下		0			0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005				<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.4				5.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下		5.4			7.2	5.2	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		22				24	
蒸発残留物	mg/L	500以下		66				68	93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.2	7.5	6.5	6.4	7.6	7.6	8.2
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.23	0.40	0.35
水質基準	−	適合する					適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(佐治地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			津野(津野系)	加茂(万蔵系)	加茂(西加茂系)	加茂(大水系)	畑(畑系)	つく谷(つく谷系)	余戸(余戸系)
採水年月日			R8.10.6	R8.10.6	R8.10.13	R8.10.13	R8.10.13	R8.10.13	R8.10.13
天候	−		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		19	19	22	18	18	18	18
水温	℃		17	20	20	19	18	18	17
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3						1.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08						<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005						<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06						<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006						<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01						<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01						<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009						<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008						<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03						0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.7						7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.9	5.5	5.6	5.8	4.5	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23						38
蒸発残留物	mg/L	500以下	66						88
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.1	6.9	6.9	7.1	7.7	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.25	0.40	0.26	0.20	0.36	0.41
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(佐治地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			河本 (河本系)	尾際 (尾際系)
採水年月日			R8.10.13	R8.10.13
天候	－		晴	晴
気温	℃		18	21
水温	℃		19	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.3
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		70
蒸発残留物	mg/L	500以下		130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24	0.46
水質基準	－	適合する	適合する	適合する