令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水	浄水	給水栓水			
			千代川表流水	江山浄水場原水	江山浄水場浄水	円通寺	浜坂八丁目	福部町細川	覚寺
採水年月日			R8.10.7	R8.10.7	R8.10.8	R8.10.13	R8.10.8	R8.10.8	R8.10.8
天候	－		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		19.8	23.5	22.0	23.5	25.0	23.5	23.0
水温	℃		18.0	20.5	20.6	24.4	23.7	24.6	23.1
一般細菌	個/mL	100以下	580	2	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.5		0.4			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005		<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01			
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.01			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.003			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	<0.02		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	<0.03		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.4	6.6		10.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006	<0.005		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.0	6.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1
カルシウム､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	24	26		27			
蒸発残留物	mg/L	500以下	58	68		66			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	6.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.60	0.35	0.40	0.30	0.40
水質基準	－	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			滝山	国府町美歎	野坂	矢矯	大畑	賀露町北二丁目	内海中
採水年月日			R8.10.7	R8.10.7	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.8	R8.10.1
天候	－		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		20.8	19.8	24.8	22.0	22.0	24.0	24.2
水温	℃		23.4	22.1	22.7	19.7	26.0	22.5	25.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.7					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002					
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01					
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01	0.02					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.7	10.6					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.1	7.5	7.6	7.5	7.1	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	25					
蒸発残留物	mg/L	500以下	61	79					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.1	7.2	7.2	7.5	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表（江山浄水場 配水区域）

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			湖山町東一丁目	越路	河原町布袋	河原町片山	河原町三谷	河原町渡一木
採水年月日			R8.10.1	R8.10.7	R8.10.13	R8.10.13	R8.10.13	R8.10.13
天候	－		晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃		25.2	21.0	27.0	24.5	22.5	24.2
水温	℃		24.1	22.8	24.7	23.3	25.2	24.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.7	0.5	0.5	0.6	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	0.003	0.003	0.006	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.9	10.8	10.9	10.8	10.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		29	26	26	25	25
蒸発残留物	mg/L	500以下		78	78	79	66	73
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.5	7.2	7.3	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.20	0.40	0.50	0.45	0.45
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(鳥取地域)

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			高路水源	岩坪水源	御熊(御熊系)	福井(辛川系)	上原(明治系)	細見(細見系)	槇原(河内系)
採水年月日			R8.10.8	R8.10.8	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.1
天候	−		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		17	19	19	20	22	22	20
水温	℃		16	18	22	21	22	22	21
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			18.1	16.4	8.0	11.6	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.6	8.2	7.2	6.5	7.4	6.6
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.41	0.37	0.30	0.44	0.38
水質基準	−	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(鳥取地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水					
			有富(有富系)	高路(高路系)	中砂見(神戸系)	上砂見(上砂見系)	岩坪(岩坪系)	百谷(百谷系)
採水年月日			R8.10.8	R8.10.8	R8.10.8	R8.10.8	R8.10.8	R8.10.26
天候	−		晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃		17	17	18	18	19	19
水温	℃		19	20	21	22	22	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.8					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.4	12.2	12.0	9.4	8.1	14.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10					
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.1	7.2	7.5	8.2	6.7	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.34	0.36	0.37	0.31	0.34
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(国府地域)

項目	単位	水質基準	原水						
			雨滝水源	大石水源	楠城水源	神護水源	上地水源	荒舟水源	山崎第1水源
採水年月日			R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.19	R8.10.19	R8.10.19
天候	−		曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃		20	19	19	18	23	26	26
水温	℃		15	16	15	16	17	17	16
一般細菌	個/mL	100以下					0	0	0
大腸菌		検出されないこと					検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.2	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.54				0.18	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2				<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下					<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	60.7				33.8	8.0	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.013				0.010	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下					5.6	7.7	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40				42	42	50
蒸発残留物	mg/L	500以下				260	160	93	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下					<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.4	7.0	8.2	8.4	8.2	7.5	7.2
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	2.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	−	適合する							

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(国府地域)

項目	単位	水質基準	原水	給水栓水					
			山崎第2水源	下木原(雨滝系)	栃本(大石系)	楠城(楠城系)	神護(神護系)	上地(上地系)	荒舟(荒舟系)
採水年月日			R8.10.19	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.19	R8.10.19
天候	−		晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
気温	℃		26	19	19	19	18	26	24
水温	℃		16	21	20	20	22	22	18
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	<0.2	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.55	<0.08	0.11	0.18	0.16	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005					<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09	<0.06	0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.5	61.0	7.0	21.8	60.5	32.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	0.014	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	8.3	6.7	8.5	9.1	6.5	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	44	24	53	60	42	42
蒸発残留物	mg/L	500以下	90	230	67	140	250	150	98
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.7	7.0	8.1	7.9	8.1	7.6
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.57	0.32	0.40	0.24	0.60	0.50
水質基準	−	適合する		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(国府地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			高岡(山崎系)	神垣(山崎系)
採水年月日			R8.10.19	R8.10.19
天候	−		晴	晴
気温	℃		25	26
水温	℃		22	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.3	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50	50
蒸発残留物	mg/L	500以下	96	90
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.8	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.35
水質基準	−	適合する	適合する	適合する

令和8年10月　　水質基準項目検査結果一覧表(福部地域)

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			蔵見(蔵見系)	左近(蔵見系)	箭渓(箭渓系)	左近(上野系)
採水年月日			R8.10.26	R8.10.26	R8.10.26	R8.10.26
天候	−		雨	雨	雨	雨
気温	℃		19	19	19	18
水温	℃		22	22	21	20
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.9	15.0	17.3	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.9	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.37	0.35	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する