





項目	単位	水質基準	給水栓水	
			北村 (落河内 系)	小河内 (新田系)
採水年月日			R5.6.26	R5.6.22
天候	-		雨	雨
気温	℃		23.5	22.7
水温	℃		20.7	19.6
一般細菌	個/mL	100以下	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		
蒸発残留物	mg/L	500以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4
pH値		5.8-8.6	7.0	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.39
水質基準	-	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水						
			用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日			R5.6.14	R5.6.14	R5.6.14	R5.6.21	R5.6.21	R5.6.21	R5.6.21
天候	-		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		24.0	24.0	25.0	22.0	25.0	27.0	23.0
水温	℃		16.7	20.0	17.0	17.2	16.7	15.0	15.7
一般細菌	個/mL	100以下				76			
大腸菌		検出されないこと				検出			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.3			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.09			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				4.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下				5.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				9.1			
蒸発残留物	mg/L	500以下				47			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				0.6			
pH値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.3	7.0	6.8	6.5	7.1
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと				異常なし			
色度	度	5度以下	<1	1	<1	4	<1	<1	6
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							



項目	単位	水質基準	原水						
			華立水源	中佐治水源	万蔵水源	中島水源	西加茂水源	大水水源	畑水源
採水年月日			R5.6.21	R5.6.21	R5.6.21	R5.6.21	R5.6.27	R5.6.27	R5.6.27
天候	-		曇	雨	雨	雨	曇	曇	曇
気温	℃		21	21	21	23	23	23	23
水温	℃		17	14	15	17	15	14	13
一般細菌	個/mL	100以下	2		2	12			
大腸菌		検出されないこと	検出せず		検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003		<0.0003	<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005		<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002	<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4		0.5	0.6			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08		<0.08	<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002		<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004	<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04		<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03		<0.03	<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27		4.9	8.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005	<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0		5.6	6.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	18		17	30			
蒸発残留物	mg/L	500以下	120		55	80			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02	<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005		<0.005	<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005		<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3		<0.3	0.3			
pH値		5.8-8.6	8.7	7.6	6.5	6.3	6.5	6.8	7.2
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし			
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			つく谷水源	余戸水源	河本水源	古市(華立・中島系)	加瀬木(中佐治系)	津無(津無系)	津野(津野系)
採水年月日			R5.6.27	R5.6.27	R5.6.27	R5.6.6	R5.6.6	R5.6.6	R5.6.6
天候	-		曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	℃		23	24	24	22	22	21	22
水温	℃		18	15	16	21	20	19	18
一般細菌	個/mL	100以下				0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと				検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01			
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				<0.003			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				25			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下				7.4	5.1	7.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				18			
蒸発残留物	mg/L	500以下				100			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.1	7.0	7.5	7.7	8.2	7.6
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.27	0.35	0.20	0.41
水質基準	-	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する





項目	単位	水質基準	給水栓水
			尾際 (尾際系)
採水年月日			R5.6.13
天候	-		晴
気温	℃		23
水温	℃		19
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	<1
濁度	度	2度以下	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36
水質基準	-	適合する	適合する