

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水				浄水	給水栓水
			千代川表流水	叶1号系原水	叶2号系原水	向国安原水	江山浄水場原水	江山浄水場浄水	円通寺
採水年月日			R6.8.8	R6.8.8	R6.8.8	R6.8.8	R6.8.8	R6.8.20	R6.8.5
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		30.8	32.1	32.1	32.9	27.9	29.4	29.1
水温	℃		25.1	29.7	29.4	23.6	24.7	25.1	32.3
一般細菌	個/mL	100以下	7,500	2	1	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						12.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.6	6.8	7.7	7.0	8.8	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						33	
蒸発残留物	mg/L	500以下						100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.7	6.6	6.4	6.5	6.8	7.0
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	1.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.59	0.20
水質基準	-	適合する						適合する	適合する





項目	単位	水質基準	給水栓水
			河原町 渡一木
採水年月日			R6.8.5
天候	-		晴
気温	℃		30.1
水温	℃		28.3
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30
水質基準	-	適合する	適合する







項目	単位	水質基準	原水						
			雨滝水源	大石水源	楠城水源	上地水源	荒舟水源	神護水源	山崎第1水源
採水年月日			R6.8.5	R6.8.5	R6.8.27	R6.8.27	R6.8.27	R6.8.27	R6.8.27
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		29	29	33	33	30	31	33
水温	℃		16	14	17	18	21	18	17
一般細菌	個/mL	100以下			2	0		7	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず		検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.003	<0.001		<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.1	<0.1		<0.1	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10	0.15		0.16	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02		<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.06	<0.03		<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			33	37		63	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.019	0.009		0.02	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			7.9	6.4		8.2	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			45	44		60	56
蒸発残留物	mg/L	500以下			150	150		240	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02		<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3		0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.3	7.0	8.2	8.1	7.6	8.3	7.1
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	2	1	<0.5	<1	<1
濁度	度	2度以下	0.4	<0.1	<0.5	<0.5	<0.1	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							





項目	単位	水質基準	給水栓水	
			高岡 (山崎系)	神垣 (山崎系)
採水年月日			R6.8.20	R6.8.20
天候	-		晴	晴
気温	℃		30	28
水温	℃		31	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.3	8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	53
蒸発残留物	mg/L	500以下	98	97
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.39
水質基準	-	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			蔵見 (蔵見系)	左近 (蔵見系)	箭溪 (箭溪系)	左近 (上野系)
採水年月日			R6.8.14	R6.8.14	R6.8.14	R6.8.14
天候	-		晴	晴	晴	晴
気温	℃		29	30	29	30
水温	℃		29	31	30	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.8	15.0	17.1	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	8.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.7	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.34	0.23	0.35
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する