

仕様書

1 件名

修繕用材料購入

2 内訳

No.	品名	呼び径(mm)	数量	規格	同等品
1	鳥取市型止水栓	13	10 個	止水栓本体：コマ式トンボハンドル 平行おねじ・伸縮	不可
2		20	10 個		
3		25	3 個		
4	鳥取市型止水栓上部	13	10 個	止水栓上部のみ：コマ無し	
5		20	10 個		
6		25	2 個		
7	鳥取市型止水栓伸縮部	13	5 個	止水栓伸縮部のみ	
8		20	5 個		
9	置コマ	13	40 個	栗岡式置コマ（断水コマ） 心棒：ステンレス製	
10		20	30 個		
11		25	20 個		
12	メーターパッキン	20	150 個	材質：EPDM	
13	塩ビ管用 フクロジョイント	100	1 個	FCD 製、塩ビ管継手部用漏水補修金具、 ソケット用フクロジョイント（TH-60）、 販売元：大成機工(株)	
14	フランジ短管	φ75×200	1 個	JDPA G 3007、形式 2（GF-RF）7.5K、 有効長 200、粉体塗装	
15		φ75×250	1 個	JDPA G 3007、形式 2（GF-RF）7.5K、 有効長 250、粉体塗装	
16		φ75×400	1 個	JDPA G 3007、形式 2（GF-RF）7.5K、 有効長 400、粉体塗装	
17	漏水補修テープ	200	1 個	マホータイ オリステープ S セット、 品番：MTRS200-5（10cm 幅×9.0m 長）、 販売元：(株)折原製作所	
18	地上式単口消火栓	75	1 個	K シリーズ、品番：No. 53KⅡ、仕様：K-SG 塗装、回転打倒式、短管・乙管なし、副弁 付、販売元：(株)北川鉄工所	
19	地上式消火栓用 L型ブロック		1 個	寸法 420mm×330mm、厚 70mm、 販売元：(株)北川鉄工所	
20	スッポン MVBF 台付	75×90°	1 個	内外面エポキシ樹脂粉体塗装、標準 RF 形、 塩ビ管・鋼管用、販売元：(株)川西水道機器	

3 納入場所

鳥取市国安 210 番地 3

鳥取市水道局給水維持課

4 納入期限

令和 8 年 7 月 1 7 日 (金)

5 その他

- (1) 搬入、設置、調整等に要する費用は受注者が負担すること。
- (2) 納入に当たっては、担当職員の指示に従うこと。
- (3) 納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。
- (4) 物品の納入に際し、商品の不足・品質不良に対しては、費用負担を含め、誠実かつ迅速に対応すること。

6 問合せ先

本仕様書に質問等があるときは、次に問合せすること。

〒680-1132 鳥取市国安 210 番地 3

鳥取市水道局給水維持課管路維持係

電話：0857-53-7933 (直通)

FAX：0857-53-7801