

入札に関する質問回答書

件名	水道メーター（50mmほか）購入	
公告日	令和6年6月21日（金）	
入札日	令和6年7月11日（木）	
提出年月日	令和6年6月21日（金）	
	質問事項	回答
	<p>・水道メーター75mm（両フランジ）において、メーター材質はダクタイル鋳鉄製でよろしいでしょうか？</p> <p>過去に同仕様の50mmで納品している実績がございます。今回はその75mmのものをご希望しているということですのでよろしいでしょうか？</p> <p>なお、上記メーターにて材質が銅合金製はございません。</p>	<p>・ダクタイル鋳鉄製でも良いです。</p>